GERIAMOJO VANDENS KONTROLIUOJAMI RODIKLIAI
2013 M. VIDUTINĖS VERTĖS

Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta	Mikrobiologiniai																	Toksiniai																														
																																		Halogeniniai angliavandeniliai			Daugiac. aromatiniai ir aromat.angliavand.			Pesticidai					
	Koliforminės bakterijos sk. 100 ml	Žarninės lazdelės (*E.coli*) sk. *100 ml*	Žarninės enterokokai sk. 100 ml	Vandenilio jonų koncentracija pH vnt.	Drumstumas, DV (pagal formaziną)	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20°C	Amonis, mg/l (pagal NH_4)	Permanganato indeksas, mg/l O_2	Chloridas, mg/l	Sulfatas, mg/l	Kalcis, mg/l	Magnis, mg/l	Natris, mg/l	Kalis, mg/l	Bendroji geležis, µg/l	Aluminis, µg/l	Manganas, µg/l	Nitritas, mg/l (pagal NO_2)	Nitratas, mg/l (pagal NO_3)	Fluoridas, mg/l	Boras, mg/l	Bromatas, µg/l	Varis, mg/l	Cianidai, µg/l	(As) Arsenas, µg/l	(Sb)Stibis, µg/l	(Cd) Kadmis, µg/l	(Cr) Chromas, µg/l	Švinas, µg/l	Nikelis, µg/l	Gyvsidabris, µg/l	Selenas, µg/l	1,2-dichloretanas, µg/l	Tetrachloretanas ir trichloretanas, µg/l	Haloformų suma, µg/l	Benzpirenas, µg/l	Daugiacik.aromat. angliavand.suma, µg/l	Benzenas, µg/l	Aldrinas, µg/l	Heptachloras, µg/l	Dieldrinas, µg/l	Heptachlorepoksidas, µg/l	Kitų pesticidai, µg/l	Pesticidų suma, µg/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"	0	0	0	6.5 - 9.5	4	2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50	0,5	50	1,5	1,0	10	2,0	50	10	5,0	5,0	50	25	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės"	0	0	0	6.5 - 9.5		2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50	0,5	50	1,5	1,0		2,0	50	10	5,0	5,0	50	10	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
Iš Pakruojo vandenvietės į miestą	0	0	0	7,61	0,2	754	0,211		30	136	86	40	31	12	18		<5	<0,01	<0,05	0,19		<0,05																								
Pakruojo vaikų darželis „Vyturėlis“	0	0		7,67	0,1	727									<10																														
Pakruojo vaikų darželis „Saulutė“	0	0		7,67	0,15	728									18																														
Pakruojo pradinė mokykla „Versmė“	0	0		7,64	0,10	732									<10																														
Pakruojo m. ligoninės valgykla	0	0		7,76	0,13	730									12																														
Linkuvos m. darželis	0	0		7,53	0,68	653									73																														
Iš Linkuvos vandenvietės į miestą	0	0	0	7,51	0,8	684	0,08		22	111	76	37	33	11	94		20	<0,01	<0,05	0,22		<0,05																								
Iš Klovainių vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,33	0,16	710	0,208	3,11	25	123	84	39	33	12	14	525	80	<0,03	<0,28	0,23	0,4	<0,05	0,007	<0,02	<1	<1	<0,3	2	7	4	0,017	<1	<2,2	<2,2		<0,02	<2	<2	<0,025	<0,03	<0,025	<0,03		
Klovainių mstl. Darželis	0	0		7,41	0,45	677									41																														
Iš Pamūšio k. (Klovainių sen.) vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,40	0,10	748	0,060		20,8	154	87,3	42	30	12	12		17	0,004	0,56	0,23		<0,05																								
Iš Petrašiūnų k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,75	0,16	713	0,107		24,9	123	83	39	31	11	11		15	<0,01	<0,05	0,2		<0,05																								
Petrašiūnų k. vaikų darželis	0	0		7,51	1,65	691									162																														
Iš Sosdvario k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,5	35	1015	0,37		19,4	290	151	47	36	9,7	3473	76	48	0,010	<0,06	0,73		<0,05			<1	<1	<0,3	2	2	2,3	<0,1	<1													
Iš Balsių k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,43	14	696	0,090		26,7	119	83,2	37	33	11	1295			<0,01	<0,05	0,23		<0,05																								
Balsių k. pagrindė mokykla	0	0		7,56	47	669																																							
Iš Vaišvydžių k. vandenvietės į gyvenv.	0	0		7,58	0,2	806	0,23		33,8	172	99	42	33	11	17		60	<0,01	<0,05	0,26		<0,05																								
Iš Rozalimo k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,23	23	964	0,53		38,8	183	146	42	42	7	2390			0,003	0,13	0,3		<0,05																								
Rozalimo mstl. Vidurinė mokykla	0	0		7,21	83	931																																							
Iš Žvirblonių k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,27	0,87	829	0,30		8,3	164	134	39	28	4	105		45	0,032	1,3	0,33		<0,05																								
Žvirblonių k. darželis	0	0		7,27	0,8	801									88																														

Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta	Mikrobiologiniai																	Toksiniai																															
																																		Halogeniniai angliavandeniliai			Daugiac. aromatiniai ir aromat.angliavand.			Pesticidai					
	Koliformintės bakterijos sk. 100 ml	Žarninės lazdelės (*E.coli*) sk. *100 ml*	Žarniniai enterokokai sk. 100 ml	Vandenilio jonų koncentracija pH vnt.	Drumstumas, DV (pagal formazinę)	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20°C	Amonis, mg/l (pagal NH_4)	Permanganato indeksas, mg/l O_2	Chloridas, mg/l	Sulfatas, mg/l	Kalcis, mg/l	Magnis, mg/l	Natris, mg/l	Kalis, mg/l	Bendroji geležis, µg/l	Aluminis, µg/l	Manganas, µg/l	Nitritas, mg/l (pagal NO_2)	Nitratas, mg/l (pagal NO_3)	Fluoridas, mg/l	Boras, mg/l	Bromatas, µg/l	Varis, mg/l	Cianidai, µg/l	(As) Arsenas, µg/l	(Sb)Stibis, µg/l	(Cd) Kadmis, µg/l	(Cr) Chromas, µg/l	Švinas, µg/l	Nikelis, µg/l	Gyvsidabris, µg/l	Selenas, µg/l	1,2-dichloretanas, µg/l	Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l	Haloformų suma, µg/l	Benzpirenas, µg/l	Daugiacik.aromat. angliavand.suma, µg/l	Benzenas, µg/l	Aldrinas, µg/l	Heptachloras, µg/l	Dieldrinas, µg/l	Heptachlorepoksidas, µg/l	Kiti pesticidai, µg/l	Pesticidų suma, µg/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"	0	0	0	6.5 - 9.5	4	2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50	0,5	50	1,5	1,0	10	2,0	50	10	5,0	5,0	50	25	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės"	0	0	0	6.5 - 9.5		2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50	0,5	50	1,5	1,0		2,0	50	10	5,0	5,0	50	10	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
Iš Plaučiškių k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,21	1,2	775	0,23		14,3	134	125	35	30	4,8	125		29	0,004	1,6	0,32		<0,05																							
Iš Plaučiškių k. gyventojo	0	0		7,24	0,2	775									23																														
Iš Šukionių k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,31	0,3	793	0,022		6,4	131	115	37	36	5,7	34		15	<0,006	1,4	0,33		<0,05																							
Iš Šukionių k. gyventojo	0	0		7,18	0,2	766									16																														
Šukionių k. mokyklos grėžinys	0	0		7,30	10,0	805	0,42		7,0	129	114	37	36	5,8	1183		43	<0,01	<0,05	0,33		<0,05																							
Iš Lygumų mstl. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,26	4,4	628	0,129		6,5	31	92,2	38	18	4,6	772		26	<0,006	0,11	0,22		<0,05																							
Lygumų mstl. Vidurinė mokykla	0	0		7,49	86	603																																							
Iš Degučių k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,38	0,4	714	0,117		5,8	132	101	35	31	6,2	37		14	<0,01	<0,05	0,33		<0,05																							
Iš Degučių k. gyventojo	0	0		7,29	1,1	697									110																														
Iš Pamūšio k. (Pašvitinio sen.) vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,31	0,2	747	0,09		8,4	105	94,3	56	13	8,2	32		13	0,002	0,7	0,45		<0,05																							
Pamūšio k. (Pašvitinio sen.) gyventojas	0	0		7,29	0,2	732									40																														
Iš Stačiūnų k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,40	12,0	668	0,242		3,5	88	91,2	37	23	4,1	1412			<0,006	0,09	0,25		<0,05																							
Stačiūnų k. mokykla	0	0		7,31	14,0	649									1466																														
Iš Degesių k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,65	0,3	609	0,055		22,8	61	67,3	33	28	9,8	28		<5	<0,01	<0,05	0,27		<0,05																							
Iš Gedučių k. vandenvietės į gyvenv.	0	0		7,85	20,0	572	0,090		23,7	48	64,9	32	26	9,6	2440			<0,006	<0,06	0,23		<0,05																							
Iš Linksmučių k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,30	2,6	820	0,391		7,4	154	120	41	33	6,3	489		34	<0,01	<0,05	0,36		<0,05																							
Linksmučių k. gyventojas	0	0		7,32	13,6	800									587																														
Iš Mikniūnų k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,36	18,5	1259	0,311		26,7	515	207	65	40	11	1907			0,002	0,097	0,72		<0,05																							
Mikniūnų k. gyventojas	0	0		7,39	23,0	1191																																							
Iš Draudelių k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,37	4,6	1152	0,335		24,2	426	185	59	40	9,4	704			0,005	<0,0625	0,61		<0,05																							
Draudelių k. gyventojas	0	0		7,38	8,4	1100																																							
Iš Pašvitinio mstl. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,55	0,3	772	0,077		28,2	183	91	42	31	11	12		12	<0,01	<0,05	0,14		<0,05																							

Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta	Mikrobiologiniai																		Toksiniai																																
																																			Halogeniniai angliavandeniliai			Daugiac. aromatiniai ir aromat.angliavand.			Pesticidai					
	Koliformės bakterijos sk. 100 ml	Žarnės lazdelės (*E.coli*) sk. 100 ml	Žarniniai enterokokai sk. 100 ml	Vandenilio jonų koncentracija pH vnt.	Drumstumas, DV (pagal formazinę)	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20°C	Amonis, mg/l (pagal NH_4)	Permanganato indeksas, mg/l O_2	Chloridas, mg/l	Sulfatas, mg/l	Kalcis, mg/l	Magnis, mg/l	Natris, mg/l	Kalis, mg/l	Bendroji geležis, µg/l	Aluminis, µg/l	Manganas, µg/l	Nitritas, mg/l (pagal NO_2)	Nitratas, mg/l (pagal NO_3)	Fluoridas, mg/l	Boras, mg/l	Bromatas, µg/l	Varis, mg/l	Cianidai, µg/l	(As) Arsenas, µg/l	(Sb)Stibis, µg/l	(Cd) Kadmis, µg/l	(Cr) Chromas, µg/l	Švinas, µg/l	Nikelis, µg/l	Gyvsidabris, µg/l	Selenas, µg/l	1,2-dichloretanas, µg/l	Tetrachloretanas ir trichloretanas, µg/l	Haloformų suma, µg/l	Benzpirenas, µg/l	Daugiacik.aromat. angliavand.suma, µg/l	Benzenas, µg/l	Aldrinas, µg/l	Heptachloras, µg/l	Dieldrinas, µg/l	Heptachlorepoksidas, µg/l	Kiti pesticidai, µg/l	Pesticidų suma, µg/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"	0	0	0	6.5 - 9.5	4	2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50	0,5	50	1,5	1,0	10	2,0	50	10	5,0	5,0	50	25	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės"	0	0	0	6.5 - 9.5		2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50	0,5	50	1,5	1,0		2,0	50	10	5,0	5,0	50	10	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
Iš Pašvitinio mstl. Vid. mokyklos	0	0		7,60	2,1	752									344																																
Iš Žeimelio mstl. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,60	0,2	1015	0,180		18,2	401	149	77	23	13	26,5		10	<0,01	<0,05	0,17		<0,05																								
Iš Žeimelio mstl. Vidurinės mokyklos	0	0		7,50	0,4	1000									43																																
Iš Guostagalio k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,51	4,9	614	0,516		6,8	25	73,4	30	43	3,6	892	100		<0,01	<0,05	0,57		<0,05	0,011		<1	<1	<0,3	<1	1	10	<0,1	<1													
Iš Guostagalio k. gyventojo	0	0		7,53	19,0	588																																								
Iš Grikpėdžių k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,52	0,3	952	0,077		5,4	311	137	50	34	7,2	26		19	<0,01	<0,05	0,63		<0,05																								
Iš Grikpėdžių k. gyventojo	0	0		7,68	35,0	889									2418																																
Iš Medikonių k. vandenvietės į gyvenv.	0	0	0	7,14	13,0	865	0,489		7,7	182	128	37	35	5,4	1467	160	53	0,002	1,1	0,31		<0,05	0,82		<1	<1	<0,3	1	<2	2,53	<0,1	<1													

* - neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai".

Ženklas "<" nurodo, kad ieškomos analitės kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Skaičius "0" nurodo, kad atitinkamo mikrobiologinio rodiklio ribinis mikroorganizmų skaičius nurodytame vandens kiekyje "neišaugo".

Skaičius "0" nurodo, kad haloformų sumos rezultatas - "nerasta".